


Функциональная схема
ЮНИТЭК-РДНК-400-5494/2

Мозяков Александр Владимирович
8(8452) 39-76-30
304@td-unitneftegaz.ru

ТЗ 5494/2-01-07-2026

$P_{ВХ} = 0,39 \text{ МПа}$
 $P_{ВЫХ} = 1-5 \text{ кПа}$



1-кран шаровый для манометра DN15 (11Б41п21)-2шт; 2-предохранительный сбросной клапан КПС-20-1шт; 3-кран шаровый КШ-20-5шт; 4-кран шаровый КШ-50-4шт; 5-фильтр газовый ФГ -2шт; 6-регулятор давления газа РДНК-400-2 шт; 7-кран шаровый КШ-15-8шт; 8-манометр-1шт; 9-входной манометр-1шт

Габаритная схема
ЮНИТЭК-РДНК-400-5494/2



1-Рвх(Ду50); 2-продувочный патрубок (Ду20); 3-выход КПС-20Н (Ду20); 4-жалюзийная решетка; 5-вход КПС-20Н (Ду20); 6-Рвых(Ду50); 7-подвод импульса к регулятору (Ду15).

*- п.5 - фильтр газа ФГ поставляется в комплекте с индикатором ИПД, так же данный ГРПШ выполнен в порошковом антивандалном окрасе.

Размеры в процессе производства могут незначительно измениться.

ООО "Юнитнефтегаз" +7(8452) 39-84-81, 39-76-30 info@td-unitneftegaz.ru

WWW.UNITNEFTEGAZ.COM WWW.TD-UNITNEFTEGAZ.RU